州卫健委10月30日问题曝光

1.金川县人民医院：2太阳能水箱未张贴安全标识。监控室未安装挡鼠板。配电箱部分未张贴安全标识

2.沙耳中心卫生院：电表箱锁已坏。

3.松潘县疾病预防控制中心：楼道下停放电瓶车。烟感探测仪防护罩未取：应急照明灯塑料袋套于灯头，遮挡光源。火灾自动报警系统处于故障状态。4楼手提式二氧化碳灭器零件缺失。