州卫健委 7 月 25 日问题曝光

1.岷江乡卫生院：个别 C02 灭火器未称重检查。微型消防站未建立物资台账。个别门窗未设置限位器。

2.镇坪乡卫生院：配电箱内电源线接入不规范。开关安装在可燃木板上，且未装盒保护。